

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HKN/ 38,44/151/12

Podkowa Leśna, 02.07.2012
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Agnieszka Belner mi. asystent nr upow. 44/12
Urząd Leśniczego mi. asystent nr upow. 58/12

pracownika (-ów)

upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Maz.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Stacja Uzdatnianie Wody
w Podkowie Leśnej

URZĄD MIEJSKI
w Podkowie Leśnej
ul. Akacyjowa 39/41
05-807 PODKOWA LEŚNA
-13-

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienie wszystkich współników)

ul. Akacyjowa 39/41 Podkowa Leśna

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 534-14-65-599

REGON 00527138

PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

p. Romuald Kniatkowski - konserwator sieci

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

p. Romuald Kniatkowski - j.u.

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

pani Hanna Stefaniewicz - podinspektor

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 02.07.2012 godz. 9⁰⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

brzeża kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania
wymogów sanitarno-higienicznych na Stacji Uzdatnio-
wania wody

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych i innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Stacja Udatniania wody znajdująca się przy ul. Warmankiej. Teren stacji ogrodzony, zabezpieczony. Brdynek filtrów ozonowany, teren przy wejściu oznakowany pranictono. Stacja filtrów utrzymana w odpowiednim stanie. Ujęcie wody surowej i udatnionej - oznakowane. Przy wejściu do stacji znajdują się toalety - śmietnik, posiada oddzielne wejście. Jest wentylowane, zapewniło odziew ochronny. Udatnianie prowadzone jest przy pomocy odziewiancy i odzieżownicy - chlorowanie stosuje się sporadycznie. Teren wokół stacji rykoszety, utrzymany w porządku. Na terenie słyszalne są zbiorniki retencyjne. Ujęcia wody podziemnej znajdują się w 2 strefach (ul. Długoja i Kamińska)

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów*

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

c.d. p-ktu III, 1.

Ujęcie wody przy ul. Długoja - ogrodzone, oznakowane, zabezpieczone. Roślinności na terenie strefy rykoszety, teren uprządkowany. Strefa śmietnikowa. Przy ul. Kamińskiej - 2 studnie czwartorzędowe - zabezpieczone specjalnymi pokrywkami. Teren wokół studni jest zabezpieczony, ogrodzony, roślinności rykoszety. Na ogrodzeniu znajdują się napisy tablicy z oznakowaniem strefy.

